

Rozdzielnica typu FWB prod. Hager;
216mod; IP44; II klasa ochronności.
950/800/161 (wys/szer/gł);
zasilanie od góry, odpływy do góry.

3,50	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1,05	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1,60	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Opracował:	Janusz Topolski Bł/5/01		Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY R1	RYS. NR IE06
Projektant:	Janusz Topolski Bł/5/01		Obiekt:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku.; Pułtusk, ul. 13 Pułku Piechoty 1, gm. Pułtusk, dz. nr ew. 10/10	
		Data: 27.09.2016r Skala:	Inwestor:	Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk	ARKUSZ NR 1

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE KLASYCZNE FENG SHUI