

OBJAŚNIENIA

- A Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa), strumień świetlny oprawy 1800lm
- AW Oprawa Ambra Led 25W (nastropowa), strumień świetlny oprawy 1800lm, czas świecenia 1h z pracą na jasno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.
- B Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED P/T, strumień świetlny źródła 5500lm
- C Oprawa LUGCLASSIC SQUARE LED N/T, strumień świetlny źródła 5500lm
- Oprawa Philips Pacific TCW060 stosować świetlówki MASTER TL-D Xtreme Polar 2xTLD-36W/840 HF strumień świetlny źródła 3250lm
- D Oprawa oświetlenia awaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 32_M iTECH M2 M, czas świecenia 1h z pracą na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.
- E Oprawa oświetlenia awaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE, 42_M iTECH S2 M, czas świecenia 1h z pracą na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP.
- WYJŚCIE**
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, TM Technologie SMART 44. Oprawa pracuje na ciemno. Piktogram wskazujący kierunek lub z napisem wyjście. Oprawa z atestem CNBOP.
- Łącznik jednobiegunowy np. Hager Fiorena
- Łącznik świecznikowy np. Hager Fiorena
- Łącznik schodowy np. Hager Fiorena

Przycisk zwiermy np. LEGRAND, łączyć przewodem YDY3x1,5 z tablicą oświetleniową

Oprawy montować w sufitach podwieszanych rastrowych, oprawy ewakuacyjne natynkowo

Instalacje oświetleniowe prowadzić przewodem YDYżo 2/3/4/5x1,5mm².

PROWADZENIE INSTALACJI:


Stosować puszkę i ramki wielokrotnie montowane pod płytą g-k w warstwie wełny mineralnej z membraną gumową uszczelniającą od wiatru. Instalację prowadzić w rurkach RB28

Gniazda i łączniki montować na wysokości h=1,6m.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanały, rurociągi itp.)

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
			RYS. NR IE02
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE KLASYCZNY PENG SHU			ARKUSZ NR 1
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY INSTALACJE ELEKTRYCZNE – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		
Obiekt:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pultusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, gm.Pultusk, dz. nr ew. 10/10		
Inwestor:	Gmina Pultusk, ul. Rynek 41, 06–100 Pultusk		
Projektant:	Janusz Topolski BI/5/01		Skala 1:100
Sprawdzający:	Paweł Krasowski PDL/0079/P00E/13		
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 27.09.2016r	